# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00182

Серия BY № 0028230

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № BY/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент» (ООО «Комфовент»), зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за № 1076230006621, место нахождения: 390011, Российская Федерация, Рязанская обл., г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20, литера Е, помещение Н6, телефон: +7 4912 95 05 76, адрес электронной почты: info.ru@komfovent.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент» (ООО «Комфовент»), место нахождения: 390011, Российская Федерация, Рязанская обл., г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20, литера Е, помещение Н6.

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны дымовые DVS, DVSW. Типы клапанов, размеры, пределы огнестойкости, типы применяемых приводов в соответствии с Приложением № 1 (бланк серии BY № 0013168).
ТУ 4863-001-83606220-2016 «Клапаны противопожарные и дымовые для воздуховодов систем вентиляции», КД - DVS, DVSW.
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481806390

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**
отчета о проверке производства от 29.04.2021;
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042, №№ 04-52/1471П, 04-52/1473П от 15.11.2021, 04-52/1496П от 23.11.2021, 04-52/1500П - 04-52/1502П от 25.11.2021, 04-52/209П, 04-52/210П от 22.03.2022.
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**:
Примененный стандарт – ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытаний на огнестойкость».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 11.04.2022 **ПО** 10.04.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Мельникова Марина Сергеевна

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Наконечного" зак. 14 – 2020 г. т. 10 000

Приложение № **1**

к сертификату соответствия № **ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00182** от **11.04.2022**

Листов 1 Лист 1

Таблица

| № п/п | Типы клапанов | Размеры, мм | Предел огнестойкости | Типы применяемых приводов, расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клапан дымовой, прямоугольного сечения, канального исполнения, с одной заслонкой, типа DVS-E-90-НЗ | от 150х150 до 1200х1000 | Е 90 | Расположение привода - снаружи. Электромеханические приводы «BELIMO», марок BLE230, BLE24, BEN24, BEN230, изготовитель «BELIMO Automation, AG» (Швейцария). Электромеханические приводы «HOOCON» марок SA10MU230, SA10MU24, изготовитель «Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co.,Ltd» (Китай). Электромагнитные приводы ЭМП18-230, ЭМП18-24, изготовитель ООО «Спутник» (Российская Федерация). |
| 2 | Клапан дымовой, прямоугольного сечения, канального исполнения, с одной заслонкой, типа DVS-E-180-НЗ | от 150х150 до 1200х1000 | Е 180 | |
| 3 | Клапан дымовой, прямоугольного сечения, стеновой, с одной заслонкой, типа DVSW-E-90-НЗ | от 150х250 до 1200х800 | Е 90 | Расположение привода - внутри. Электромеханические приводы «BELIMO», марок BLE230, BLE24, BEN24, BEN230, BE24, BE230, изготовитель «BELIMO Automation, AG» (Швейцария). Электромеханические приводы «HOOCON» марок SA10MU230, SA10MU24, изготовитель «Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co.,Ltd» (Китай). Электромагнитные приводы ЭЗ-100Г 220В, ЭЗ-100Г 24В, изготовитель ООО ПКП «УНИВЕРСАЛ» (Российская Федерация). |
| 4 | Клапан дымовой, прямоугольного сечения, стеновой, с одной заслонкой, типа DVSW-E-180-НЗ | от 150х250 до 1200х800 | Е 180 | |
| Всего в таблице 4 (четыре) позиции. | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Мельникова Марина Сергеевна

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Нелюгодина" зак. 430ц-2019, т. 10000

Серия BY № 0013168