ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00392/21

Серия RU № 0333614

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Комфовент". Место нахождения (адрес юридического лица): 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20, литера Е, помещение Н6. Адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20 литера Е, помещение Н6. Основной государственный регистрационный номер: 1076230006621. Телефон: +7 4912950576, +7 4912950575. Адрес электронной почты: info.ru@komfovent.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Комфовент". Место нахождения (адрес юридического лица): 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20, литера Е, помещение Н6. Адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20, литера Е, помещение Н6.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные дымовые для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, прямоугольного сечения, стенового лифтового исполнения типа DVSWL-E-180, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4863-001-83606220-2016 с изм. 3 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ». (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложении бланк № 0841350). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 639 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 819-С/ТР-21 от 14.09.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 201-АСП/21 от 15.04.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841350.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0841350. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия и предел огнестойкости приведены в приложении бланк № 0841350. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841350.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.09.2021 **ПО** 16.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Коныгин Александр Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00392/21

Серия RU № 0841350

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 4863-001-83606220-2016 с изм. 3 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ» от 23.06.2020 г.

Конструкторская документация: DVSWL -0002.0400.0000 «DVSWL-E-180-800-800-ME230-BH» от 23.06.2020 г.

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 4863-001-83606220-2016 пункт 6.7:

Условия транспортирования и хранения – в соответствии с ГОСТ 15150 (пункт 10.3) условия хранения 5

Срок хранения согласно ТУ 4863-001-83606220-2016 пункт 6.8:

Срок хранения 24 месяца.

Срок службы (годности) согласно ТУ 4863-001-83606220-2016 пункт 6.8:

Срок службы клапанов – не менее 6 лет.

Предел огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа DVSWL-E-180, стенового лифтового исполнения, однокассетные, многолопаточные, с приводом, расположенным внутри, размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1500 мм, по ширине от 100 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 4863-001-83606220-2016 с изм. 3.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, при возможном одностороннем тепловом воздействии с противоположной стороны привода – E 180.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Конщин Александр Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334