ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00117/21

Серия RU № 0346872

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент».
Место нахождения (адрес юридического лица): 390017, Россия, Рязанская область, город Рязань, Ряжское шоссе, дом 20, Литера Е, помещение Н6.
ОГРН: 1076230006621. Телефон: +7 (4912) 55-95-71, +7 (4912) 55-95-70, адрес электронной почты: info.ru@komfovent.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент».
Место нахождения (адрес юридического лица): 390017, Россия, Рязанская область, город Рязань, Ряжское шоссе, дом 20, Литера Е, помещение Н6.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные функционирующие в составе систем противодымной вентиляции: нормально закрытые, типов: UVSWL-EI-90-H3-BH, UVSWL-EI-120-H3-BH; работающие в нормально закрытом режиме, прямоугольного сечения, габаритными размерами от 100х100 мм до 1500х1500 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр 1500 мм), лифтового исполнения, многолопаточные, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной или электромеханическим реверсивным приводом, выпускаемые по ТУ 4863-001-83606220-2016 с Изм. №3 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2577/И-21 от 05.10.2021 г., № 2578/И-21 от 05.10.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); Акта о результатах анализа состояния производства № 302 от 31.08.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Предел огнестойкости клапанов согласно приложению на 1 листе (Бланк № 0850492). Условия транспортирования и хранения – в соответствии с ГОСТ 15150-69, условия хранения 5, хранить при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С. Срок службы клапанов – не менее 6 лет, срок хранения 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации клапанов противопожарных и дымовых составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи потребителю.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.10.2021 **ПО** 27.10.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00117/21

Серия RU № 0850492

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные функционирующие в составе систем противодымной вентиляции: нормально закрытые, Типов: UVSWL-EI-90-НЗ-ВН, UVSWL-EI-120-НЗ-ВН; работающие в нормально закрытом режиме, прямоугольного сечения, габаритными размерами от 100х100 мм до 1500х1500 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр 1500 мм), лифтового исполнения, многолопаточные, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной или электромеханическим реверсивным приводом. Предел огнестойкости клапана типа UVSWL-EI-90-НЗ-ВН в режиме нормально закрытого клапана – EI 90; Предел огнестойкости клапана типа UVSWL-EI-120-НЗ-ВН в режиме нормально закрытого клапана – EI 120.	ТУ 4863-001-83606220-2016 с Изм. №3 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.